

09-05

26.04.2021г. по сообщению МУП Змеиногорский водоканал Кошкаров С.Д. остановлен центральный водоканал г. Змеиногорска, по причине порыва у задвижке подающей трубы. Накопительные баки заполнены на 50%. Работы планируют завершить к вечеру сегодняшнего дня.